



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОС "НПО ПОЖЦЕНТР"

Регистрационный индекс № ССПБ.RU.ОП.078

111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, 38. Тел.: (495) 673-79-33, 774-01-18, 796-89-34 Факс: (495) 673-13-27

№ 059 от 19.05.2008 г.

на № 58 от 04.05.2008 г.

Генеральному директору
ЗАО «Ондулин – Строительные
материалы»
г-ну Хайченко Л.Г.
Адрес: 117393, Москва,
Профсоюзная ул., д. 56.

О сертификации продукции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрев Ваш запрос и представленную техническую документацию, сообщаем, что **Пленки полиолефиновые, код ОКП 22 4511**, не содержатся в Перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации (приложение к приказу МЧС России от 08.07.2002 г. №320).

В связи с этим,

ПЛЕНКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДКРОВЕЛЬНЫЕ «Ондутис»,
марок Ондутис SA 130, Ондутис SA 115, Ондутис А 120, Ондутис А 100, Ондутис R 100,
Ондутис R 70, Ондутис R Термо, код ОКП 22 4511.

Изготовитель: ЗАО «Ондулин – Строительные материалы», ОКПО 29303425.

Адрес: 117393, Москва, Профсоюзная ул., д. 56,

на момент составления Заключения не подлежат обязательной сертификации в Системе сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность предоставленной в запросе информации о продукции несет ЗАО «Ондулин – Строительные материалы».

В связи с тем, что "Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации", периодически пересматривается и корректируется, срок действия заключения до 19.05.2009 г.

Руководитель
органа по сертификации
(ОС «НПО ПОЖЦЕНТР»)



В.А. Литвинов