



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальное управление Роспотребнадзора по Рязанской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 62.РЦ.03.576.П.000387.08.06 ОТ 21.08.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Теплоизоляционные минераловатные плиты ТЕХНО

изготовленная в соответствии

ТУ 5762-043-17925162-2006, ТП. Разработчик ТУ: ЗАО "ТехноНИКОЛЬ"

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности"; ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест"; ГН 1.1.725-98 "Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека".

Организация-изготовитель

ООО "Завод ТЕХНО". 391000, г.Рязань, Восточный промузел, 21.(Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Завод ТЕХНО". 391000, г.Рязань, Восточный промузел, 21.(Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области" №250/05-П от 17.08.2006г.

№ 0325472

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Фенол
Формальдегид
Аммиак

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

не более 0,003 (мг/куб.м)
0,01
0,04

Область применения:

для тепловой изоляции в строительных изделиях, конструкциях и системах.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с ТУ 5762-043-17925162-2006.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с ТУ 5762-043-17925162-2006, ГОСТ Р 51121-97.

Заключение действительно до 21.08.2011 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



С.В.Сафонкин

Подпись